



Comune della Spezia



ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI

ARCHIVI - BIBLIOTECHE - MUSEI - TEATRI
COMUNE DELLA SPEZIA

Servizio Prevenzione e Protezione

Biblioteca Civica "Pietro Mario BEGHI"



REGISTRO DEI CONTROLLI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(D.P.R. 12 Gennaio 1998 n°37 articolo 5)

(Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 articolo 4)

anno _____

DESCRIZIONE DELLA SEDE

Denominazione: Biblioteca Civica “Pietro Mario BEGHI”
trasversale via del Popolo – 19126 LA SPEZIA.
0187/513295 – 0187/284971 (FAX)


Destinazione: Biblioteca Civica – Auditorium
Locali ed aule corsi Associazione “Castagna”

Proprietario: COMUNE DELLA SPEZIA
Piazza Europa, 1 – 19124 LA SPEZIA
0187/727111.

Ente Gestore: Istituzione per i Servizi Culturali.
via del Prione, 238 - 19121 LA SPEZIA
0187/778544 – 0187/777179 (FAX)

Il Registro dei controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è stato redatto da:

o geom. Roberto BUCELLA



1 INTRODUZIONE

Le più recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.P.R. n°37/1998, D.M. 10/03/1998) registrano un orientamento comune, di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi finali, rappresentato dall'attenzione che viene riservata alla fase gestionale dopo avere provveduto ad individuare ed applicare tutte le opportune misure di prevenzione e di protezione.

In materia di sicurezza antincendio l'articolo 5 del D.P.R. 12/01/1998 n°37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi) ha fissato i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto esercizio delle attività prevedendo, tra l'altro, i seguenti obblighi a carico dei responsabili delle aziende soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI):

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio ed effettuare a tale scopo verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio.

La sorveglianza, i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione dei lavoratori, una volta effettuati, devono essere annotati, a cura dei responsabili individuati nelle singole aziende o strutture, in un apposito registro che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Benché l'obbligo della tenuta del Registro si riferisca principalmente alle attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 Febbraio 1982 (soggette a rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi) è bene ricordare che il Decreto ministeriale 10 Marzo 1998 impone ai Datori di Lavoro di garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio.

Per tale motivo l'adozione del Registro e la esecuzione delle operazioni richieste possono configurarsi come un indispensabile strumento all'interno del "sistema di gestione" della sicurezza poiché consente di avere un costante controllo dello stato di efficienza degli impianti e presidi presenti individuando tempestivamente eventuali evidenti anomalie e consentendo, conseguentemente, un intervento di ripristino.

2 DEFINIZIONI PRINCIPALI

Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita, per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio nonché per l'estinzione dello stesso, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni. Scopo della attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Il D.M. 10/03/1998 ha stabilito che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti ed attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei (UNI-CEI-etc.) o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Si riportano di seguito le definizioni delle principali operazioni così come indicate del Decreto Ministeriale citato:

- **SORVEGLIANZA (attività prevista per l'incaricato della tenuta e compilazione del registro):** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili, e non presentino palesi danni materiali. La sorveglianza può essere effettuata, con cadenza mensile, dal personale normalmente presente nella struttura dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Le eventuali anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti devono essere prontamente eliminate (se possibile) od immediatamente segnalate per l'assunzione dei provvedimenti necessari.
- **CONTROLLO PERIODICO:** insieme di operazioni da effettuarsi, con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti, da parte di Ditte o personale competente e qualificato.
- **MANUTENZIONE:** operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti, effettuata da parte di Ditte o personale competente e qualificato.
 - ✓ Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognavoli unicamente di minuterie e materiali di consumo di uso corrente, comportante la eventuale sostituzione di parti di modesto valore ed espressamente previste.
 - ✓ Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

3 INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESIDI SOGGETTI A SORVEGLIANZA E DELLE VERIFICHE DA ESEGUIRE.

Si riportano di seguito le operazioni da compiere mensilmente, a cura dell'incaricato della tenuta e compilazione del Registro (come individuato da parte del Direttore dell'Istituzione), sugli impianti/presidi presenti nella struttura e la cui ubicazione è riportata negli elenchi e nelle planimetrie allegate:

ESTINTORI PORTATILI

- L'estintore deve essere presente, segnalato dall'apposito cartello di colore rosso con la indicazione del numero distintivo e collocato nella posizione prevista;
- L'estintore deve essere chiaramente visibile e non avere nelle sue vicinanze ostacoli che ne possano impedire l'immediato utilizzo in caso di bisogno;
- L'estintore non deve presentare chiari segni di manomissione o la mancanza/rottura del sigillo di sicurezza (spinotto) atto ad impedire gli azionamenti accidentali;
- I contrassegni distintivi sull'involucro esterno (targhe autoadesive con le indicazioni del fabbricante e delle caratteristiche del dispositivo) devono essere esposti a vista e risultare chiaramente leggibili;
- L'indicatore di pressione dell'estintore (se presente) deve indicare un valore compreso all'interno del campo verde;
- L'estintore non deve presentare evidenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, incrinature dei tubi flessibili o del cono diffusore) o danni alle strutture di supporto (ganci a muro o portaestintore) ed alla maniglia di trasporto;
- L'estintore deve essere corredato dell'apposito cartellino di manutenzione correttamente applicato e compilato dal soggetto incaricato con le proprie firme, le date ed i tipi di controllo eseguiti.

IDRANTI / NASPI ANTINCENDIO

- verificare che il dispositivo sia collocato nel posto previsto e siano presenti tutti i componenti (cassetta, manichetta, lancia, rubinetterie idrauliche, ecc.);
- eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;
- verificare che il dispositivo sia visibile chiaramente, segnalato con l'apposito cartello, accessibile senza ostacoli e provvisto delle istruzioni d'uso;
- verificare che l'idrante non presenti evidenti segni di deterioramento, corrosione o perdite d'acqua;
- verificare che la cassetta sia integra, saldamente connessa alla parete ed accessibile tramite rottura di lastra frangibile o apertura con chiave o sigillo;
- verificare che le manichette degli idranti siano arrotolate correttamente, che non presentino segni di danneggiamento o usura né incrinature e sconessioni dei raccordi e delle giunzioni in gomma;

- verificare che la lancia erogatrice abbia l'eventuale valvola di regolazione in posizione di chiusura;
- (per i naspi e gli idranti UNI45 inseriti nelle cassette) verificare che la tubazione e la lancia erogatrice siano correttamente collegate tra di loro ed alla rete di alimentazione idrica;
- verificare che la rete idrica sia in pressione;

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

- eseguire un esame visivo dei rivelatori per accertarne lo stato esteriore e per verificare che l'eventuale led luminoso non indichi malfunzionamenti;
- controllare i pulsanti di segnalazione manuale di allarme incendio (scatolette e vetrini) per verificare che siano integri, ben visibili, correttamente segnalati e facilmente accessibili;
- effettuare un esame visivo della centrale di controllo e segnalazione allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e la presenza e leggibilità delle relative istruzioni;
- ispezionare l'eventuale locale dove è ubicata la centrale di controllo e segnalazione dell'impianto per verificare che sia mantenuto pulito e sgombro da qualsiasi materiale estraneo;
- controllare (se possibile) lo stato di conservazione e di carica delle eventuali batterie di accumulatori;

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- controllare che non ci siano arredi che restringano impropriamente le vie di esodo o che ne accrescano il carico di incendio;
- verificare che lungo i percorsi non siano installati apparecchi di riscaldamento portatili di qualsiasi tipo né apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- accertare che non ci siano materiali di scarto o imballaggi depositati lungo le vie di esodo, che non sia presente alcun ingombro all'esterno delle porte e delle vie di uscita e che le stesse non siano chiuse a chiave e si aprano regolarmente nel verso dell'esodo;
- controllare che la segnaletica indicante le vie di uscita sia presente, correttamente posizionata, chiaramente visibile e, se necessario, adeguatamente illuminata;
- controllare che i pavimenti delle vie di esodo ed i gradini delle scale non presentino pericoli di scivolamento o inciampo.

PORTE ANTINCENDIO (REI) E MANIGLIONI ANTIPANICO

- controllare che le porte ed i relativi serramenti non presentino segni evidenti di danneggiamento o deterioramento;
- accertare che le porte tagliafuoco siano sempre in posizione di chiusura o tenute aperte sotto il controllo di dispositivi automatici; in nessun caso le porte devono essere bloccate

in posizione di apertura con l'impiego di mezzi impropri quali ganci, catene, pesi, cunei, sedie, ecc.;

- controllare che le porte resistenti al fuoco siano identificate con il previsto talloncino riportante il marchio di conformità;
- controllare il telaio delle porte affinché non vi sia presenza di crepe che indichino il distacco della porta dalla struttura muraria;
- controllare la stabilità e la funzionalità dei cardini e della molla di richiamo delle porte ove presente;
- controllare che maniglia e scrocco delle porte funzionino regolarmente;
- azionare il dispositivo antipánico (maniglione) per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti e che lo sforzo per l'apertura a spinta sia adeguato;

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Dopo avere preventivamente accertato che non vi siano macchinari od apparati in funzione (ad esempio personal computer negli uffici) sganciare la corrente dal quadro elettrico generale e controllare che tutte le lampade di sicurezza entrino in funzione e permangano accese, senza diminuzione della loro efficienza, per un sufficiente periodo di tempo.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Esame visivo dei vari segnali presenti nella struttura (cartelli indicanti le vie di uscita, cartelli riportanti le planimetrie dell'edificio con le indicazioni per i casi di emergenza, etc) per accertare la loro corretta collocazione ed integrità.

IMPIANTO ELETTRICO

- controllare che gli sportelli dei quadri elettrici siano chiusi e non presentino segni di manomissione;
- controllare che sugli sportelli dei quadri elettrici siano applicati i cartelli di divieto e siano appesi gli eventuali schemi dell'impianto;
- controllare che ogni interruttore sia dotato della corrispondente etichetta di indicazione della sua funzione chiaramente leggibile;
- controllare che non siano visibili sugli interruttori o in altre parti del quadro elettrico segni evidenti di bruciature e/o fiammate;
- effettuare, per ogni interruttore presente nei quadri, una prova di sgancio dell'alimentazione (premendo il pulsante di "test") verificando l'assenza di anomalie durante il successivo riarmo dell'interruttore.

Le certificazioni relative ai controlli periodici semestrali degli impianti ed attrezzature rilasciate dalle Ditte o soggetti qualificati, riguardando tutte le strutture dell'Istituzione per i Servizi Culturali, vengono acquisite direttamente dal Servizio Prevenzione e Protezione per essere conservate agli atti.

Sorveglianza del mese di: **GENNAIO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **FEBBRAIO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **MARZO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **APRILE**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **MAGGIO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **GIUGNO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **LUGLIO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **AGOSTO**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **SETTEMBRE**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **OTTOBRE**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **NOVEMBRE**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

Sorveglianza del mese di: **DICEMBRE**

La verifica è stata effettuata in data _____ con il seguente esito:

ESTINTORI PORTATILI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IDRANTI ANTINCENDIO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

IMPIANTO ELETTRICO

- Positivo (non rilevati, a vista, difetti o anomalie) Negativo (fare segnalazione)

firma dell'incaricato della tenuta e compilazione del registro _____

allegato: scheda per la segnalazione degli inconvenienti rilevati

struttura: Biblioteca Civica "Pietro Mario BEGHI"

ubicazione: trasversale via del Popolo – LA SPEZIA

**Al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione**

geom. Roberto BUCELLA
fax 0187/256773

Segnalazione inconveniente rilevato

In riferimento al controllo mensile effettuato sui presidi ed impianti presenti, in conformità a quanto riportato nel Registro dei controlli finalizzati alla sicurezza della struttura, si segnala di avere riscontrato quanto segue:

La Spezia, _____

L'incaricato della tenuta e compilazione del registro antincendio _____

10

Biblioteca Civica "P.M. Beghi" - trasversale via del Popolo

estintori	piano	ubicazione	n°	matricola	tipo di estinguente	capacità	classe di fuoco	anno produz.
	T		ingresso princip.	1	448658	polvere	6 chili	34A-183BC
		zona cataloghi	2	256283	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		sala consultaz.	3	256098	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		zona bibliografica	4	251832	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		sala universitari	5	255481	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		sala universitari	6	da mettere	polvere	6 chili		
		bagni pubblico	7	da mettere	polvere	6 chili		
		bagni personale	8	da mettere	polvere	6 chili		
		biblioteca ragazzi	9	256301	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		biblioteca ragazzi	10	da mettere	polvere	6 chili		
		emeroteca	11	262471	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		zona quadri elettr.	12	256789	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		Istit. Storico Res.	13	256298	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		emeroteca	14	da sostit.	polvere	6 chili	34A-183BC	1992
		Istit. Storico Res.	15	262417	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		Istit. Storico Res.	16	256273	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		auditorium	17	256827	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		auditorium	18	da mettere	polvere	6 chili		
		auditorium	19	262518	polvere	6 chili	34A-183BC	1998
		assoc. Castagna	20	539777	polvere	6 chili	34A-183BC	1996
		assoc. Castagna	21	9560	CO2	5 chili	89 B-C	1999

idranti	piano	ubicazione	n°	matricola	estinguente	tipo	lunghezza	anno produz.
			ingresso princip.	1	-----	acqua	DN 25	25 metri
		sala consultaz.	2	-----	acqua	DN 26	25 metri	2008
		emeroteca	3	-----	acqua	DN 27	25 metri	2008
		Istit. Storico Res.	4	-----	acqua	DN 28	25 metri	2008
		auditorium	5	-----	acqua	DN 29	25 metri	2008
		assoc. Castagna	6	-----	acqua	DN 30	25 metri	2008
		ingr. Auditorium	--		attacco autopompa VVF	UNI 70	-----	2008

illuminazione di sicurezza

piano	ubicazione	n°	potenza	tipo (SA/SE)	posiz.	pittogramma	aliment.
T	ingresso princip.	1	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	ingresso princip.	2	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	front-office	3	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	front-office	4	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala consultazione	5	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala consultazione	6	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala consultazione	7	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	zona bibliografica	8	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	zona bibliografica	9	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala consultazione	10	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala consultazione	11	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala universitari	12	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala universitari	13	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	sala universitari	14	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni pubblico	15	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni pubblico	16	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni pubblico	17	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni pubblico	18	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	bagni pubblico	19	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni pubblico	20	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	biblioteca ragazzi	21	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	biblioteca ragazzi	22	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni personale	23	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni personale	24	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni personale	25	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	ripostiglio	26	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	ufficio	27	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	loc. quadri elettrici	28	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	ripostiglio	29	11 W	SE	parete	---	autoalim.
	emeroteca	30	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	corridoio	31	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	emeroteca	32	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	Ist. Storico Resist.	33	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	Ist. Storico Resist.	34	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	ufficio Ragioneria	35	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	zona uffici	36	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	ufficio Funzionario	37	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	disimpegno	38	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	uscita sicurezza	39	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	ufficio	40	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	zona filtro	41	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	bagni auditorium	42	18 W	SA	soffitto	---	autoalim.
	bagni auditorium	43	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	aula corsi 1	44	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	aula corsi 2	45	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	disimpegno	46	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	auditorium	47	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	auditorium	48	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	auditorium	49	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	auditorium	50	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	auditorium	51	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	uscita sicurezza	52	36 W	SE	parete	---	autoalim.
	auditorium	53	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	zona guardaroba	54	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	uscita sicurezza	55	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	loc. quadri elettrici	56	18 W	SE	parete	---	autoalim.
	aula informatica	57	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
	aula informatica	58	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.

		aula informatica	59	18 W	SE	soffitto	---	autoalim.
		aula informatica	60	18 W	SE	parete	---	autoalim.
		uscita sicurezza	61	18 W	SE	parete	---	autoalim.

impianto rivelazione incendi

piano	ubicazione	n°	centralina	pulsante	sensore	barriera	sinottico
T	loc. quadri elettrici	1	X	---	---	---	---
	front-office	2	---	---	X	---	---
	zona cataloghi	3	---	---	X	---	---
	sala consultazione	4	---	---	X	---	---
	sala consultazione	5	---	---	X	---	---
	sala consultazione	6	---	---	X	---	---
	sala consultazione	7	---	---	X	---	---
	sala consultazione	8	---	---	X	---	---
	sala consultazione	9	---	---	X	---	---
	sala consultazione	10	---	---	X	---	---
	zona bibliografica	11	---	---	X	---	---
	zona bibliografica	12	---	---	X	---	---
	zona bibliografica	13	---	---	X	---	---
	zona bibliografica	14	---	---	X	---	---
	sala ristoro	15	---	---	X	---	---
	sala universitari	16	---	---	X	---	---
	sala universitari	17	---	---	X	---	---
	sala universitari	18	---	---	X	---	---
	sala universitari	19	---	---	X	---	---
	sala universitari	20	---	---	X	---	---
	sala universitari	21	---	---	X	---	---
	sala universitari	22	---	---	X	---	---
	ripostiglio	23	---	---	X	---	---
	sala consultazione	24	---	X	---	---	---
	sala consultazione	25	---	---	---	---	X
	biblioteca ragazzi	26	---	---	X	---	---
	biblioteca ragazzi	27	---	---	X	---	---
	biblioteca ragazzi	28	---	---	X	---	---
	biblioteca ragazzi	29	---	---	X	---	---
	biblioteca ragazzi	30	---	---	X	---	---
	biblioteca ragazzi	31	---	---	X	---	---
	ripostiglio	32	---	---	X	---	---
	bagni personale	33	---	---	X	---	---
	bagni personale	34	---	---	X	---	---
	ufficio	35	---	---	X	---	---
	ripostiglio	36	---	---	X	---	---
	disimpegno	37	---	---	X	---	---
	emeroteca	38	---	---	X	---	---
	emeroteca	39	---	---	X	---	---
	emeroteca	40	---	---	X	---	---
	emeroteca	41	---	---	X	---	---
	emeroteca	42	---	---	X	---	---
	emeroteca	43	---	X	---	---	---
	emeroteca	44	---	---	X	---	---
	Ist. Storico Resist.	45	---	---	X	---	---
	ass. Arte e Libertà	46	---	---	X	---	---
	uff. Ragioneria	47	---	---	X	---	---
	Ist. Storico Resist.	48	---	---	X	---	---
	Ist. Storico Resist.	49	---	---	---	---	X
	disimpegno	50	---	---	X	---	---
	disimpegno	51	---	---	X	---	---
	ufficio Funzionario	52	---	---	X	---	---
	disimpegno	53	---	---	X	---	---
	ripostiglio	54	---	---	X	---	---
	aula corsi 1	55	---	---	X	---	---
	disimpegno	56	---	---	X	---	---
	auditorium	57	---	---	X	---	---
	auditorium	58	---	---	X	---	---

		auditorium	59	---	---	X	---	---
		auditorium	60	---	---	X	---	---
		auditorium	61	---	---	X	---	---
		auditorium	62	---	---	X	---	---
		auditorium	63	---	---	X	---	---
		auditorium	64	---	---	X	---	---
		auditorium	65	---	X	---	---	---
		auditorium	66	---	---	---	---	X
		zona guardaroba	67	---	---	X	---	---
		loc. quadri elettrici	68	---	---	X	---	---

porte	piano	ubicazione	n°	REI	classe REI	ante	larghezza	manigl.
	T	ingresso princip.	1	-----	-----	2	120	NO
		uscita cortile	2	-----	-----	1	120	SI
		auditorium	3	-----	-----	2	200	SI
		auditorium	4	-----	-----	1	120	SI
		assoc. Castagna	5	-----	-----	1	120	SI
		corridoio	6	-----	-----	1	80	SI
		zona filtro	7	SI	120	2	110	SI
		zona filtro	8	SI	120	2	110	SI



ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI
ARCHIVI - BIBLIOTECHE - MUSEI - TEATRI
COMUNE DELLA SPEZIA

Servizio Prevenzione e Protezione



Biblioteca Civica "P.M. Beghi" - REGISTRO ANTINCENDIO

- ESTINTORE
- QUADRI ELETTRICI
- PORTA ANTINCENDIO e/o ANTIPANICO
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- VALVOLE CHIUSURA GAS e ACQUA (H₂O)
- INTERRUPTORE SGANCIO ENERGIA ELETTRICA
- PANNELLO SINOTTICO
- ALLARME ANTINCENDIO
- IDRANTE
- RILEVATORE DI FUMO
- ALARME ANTINCENDIO
- ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F.
- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

